

INSTALACION FILTROS AFP

PLANTA ENVASES PLASTICOS

13 diciembre 2021

ÍNDICE

- 1. DATOS DE LA INSTALACIONES**
- 2. FILTROS INSTALADOS**
- 3. RECOMENDACIONES**

1. DATOS DE LAS INSTALACIONES

En fecha 2 de mayo del 2018 se instalaron filtros AFP en la Planta envases plasticos y el 13 de diciembre del 2021 los inspeccionamos:

2. UNIDADES DE MANEJO DE AIRE 2

2.1 UNIDADES DE AIRE No. 2

La unidad de manejo de aire 2 tiene instalados los siguientes filtros:

15 filtros **AFP-50 MINI 24x24x2"** MERV 8 marco galvanizado

5 filtros **AFP-50 MINI 24x22x2"** MERV 8 marco galvanizado

15 filtros **AFP-70 MINI 24x24x4"** MERV 11 marco galvanizado

5 filtros **AFP-70 MINI 24x22x4"** MERV 11 marco galvanizado



NOTA: Se recomienda cambiar estos filtros por los casi 4 años que tienen instalados ya que están sometidos al sol, al agua y a una fuerte contaminación.

2.2 UNIDADES DE MANEJO DE AIRE No. 4

La unidad de manejo de aire 4 tiene instalados los siguientes filtros:

20 filtros tamaño 24x24x2" MERV 8 marco metálico

20 filtros tamaño 24x24x4" MERV 11 marco metálico



NOTA: Se recomienda cambiar estos filtros por filtros AFP-50 MINI y AFP-70 MINI similar a los instalados en la unidad 2 por que estos no garantizan la calidad del aire en el sistema

2.3 UNIDAD PLANTA 2 TORRE

En La unidad se instalaron el 12 de junio de 2018 filtros y el 13 de diciembre del 2021 los inspeccionamos:

6 filtros **AFP-50 MINI** tamaño 59.7 x 119.4 x 11 cm MERV 8 marco galvanizado



NOTA: Se recomienda cambiar estos filtros por los casi 4 años que tienen instalados ya que están sometidos al sol, al agua y a una fuerte contaminación.

2.4 UNIDAD DE MANEJO DE AIRE CUARTO LIMPIO

En la unidad de aire cuarto limpio el 15 mayo 2019 se instalaron los siguientes filtros:

1 filtros **AFP-50 MINI** 24x24x2" MERV 8 marco galvanizado

1 filtros **AFP-70 MINI** 24x24x4" MERV 11 marco galvanizado

1 filtro **AFP-95 A** 24x24x12" MERV 14 marco plástico

1 filtro **AFP-140 tipo V** 24x24x12" HEPA marco galvanizado

NOTA: Se recomienda cambiar estos filtros por el tiempo que tienen instalados

Atentamente,

FILTROS & NO TEJIDOS SAS
www.filtrosynotejidos.com